



2006京质监认字018号



2006010265L

NoH2009-2-0301

检 验 报 告

样品名称 欧洲墙纸

委托单位 天地装饰材料有限公司

检验类别 委托检验

北京市消防产品质量监督检验站



北京市消防产品质量监督检验站

检 验 报 告

NoH2009-2-0301

共 2 页 第 1 页

样品名称	欧洲墙纸		
委托单位	天地装饰材料有限公司		
生产单位	欧盟		
工程名称	——		
检验类别	委托检验		
型号规格	欧洲 21"/27.6"	商 标	天地/美克思丽
样品数量	1m ²	样品状态	完好
生产日期	——	送样日期	2009 年 05 月 22 日
送 样 者	彭金华	电 话	13910219971
检验依据	GB/T 8626-1988 《建筑材料可燃性试验方法》 GB50222-1995 《建筑内部装修设计防火规范》		
检验项目	可燃性试验		
检 验 结 论	<p>经检验, 该材料依据 GB50222-1995 《建筑内部装修设计防火规范》可燃性材料的判定条件, 其燃烧性能判定为 B₂ 级 (可燃性材料)。 (以下无正文)</p> <p style="text-align: right;">签发日期 2009 年 05 月 26 日</p>		
备 注	所送样品附在燃烧性能为 A 级的不燃性基板上进行试验		

批准:

(Signature)

审核:

(Signature)

主检:

(Signature)




北京市消防产品质量监督检验站

检验报告单

No H2009-2-0301

共 2 页第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	本项结论
1	可燃性试验 	通过 以下空白	通过	B ₂ 